

# 邢台市城市管理综合行政执法局

是否同意公开：是

办理结果：A

城管提案字〔2024〕23号

## 邢台市城市管理综合行政执法局 对政协邢台市第十四届委员会 第四次会议第 635 号提案的答复

农工党邢台市委：

贵单位提出的“关于治理城市内涝的建议”提案收悉，现答复如下：

### 一、源头减排方面

自邢台市海绵城市规划实施以来，中兴大街、冶金路等9条道路的便道工程，全部设计为透水便道。其中2023年邢台市公园东街（邢州大道-泉北大街，泉南大街-团结大街）便道改造工程总长度2012.5米，共恢复便道19823平方米。这些透水便道工程提升了城市便道透水率，起到了较好的“源头减排”效果。

### 二、管网排放能力治理提升方面

一是自2019年至2023年，持续对市管街道错接混接管网进行改造，合计改造点位400余处。二是对新华路、车站路进行雨

污分流改造、邢东污水处理厂二期进行扩容改造。同时 2024 年积极谋划污水厂分区排放改造工程。

### 三、排蓄并举方面

一是清桦管渠的修建打通了雨水排放下游堵点，增强了雨水排放能力。二是清水河及清桦管渠的修建增加了约 200 万方的雨水调蓄能力，可将存蓄雨水错峰排放。

### 四、应急抽排方面

按照市防汛预案与局防汛预案整体要求，制定中心防汛预案，并建立专业的应急抢险队伍。目前共有各类应急抽排设备 13 台（辆），合计抽排能力 6350 立方米/小时。

同时，我局市政维护中心坚持做好日常巡查工作，安排专人不间断对市管街道市政设施进行巡查，及时上报发现的如井盖塌陷，收水口堵塞等问题，并第一时间进行处理。并同步做好汛前排水管网清淤工作，安排专门人员、专业队伍对近 2 万座雨水井、收水口每年进行汛前汛后 2 次清挖作业，保障雨水畅排。

感谢您对城市管理工作的关心和支持！



领导签发：姜志远

联系人及电话：尚延涛 2223766

抄送：市政府办公室，市政协提案委员会。