

邢台市城市管理综合行政执法局

是否同意公开：是

办理结果：A

城管提案字〔2024〕42号

邢台市城市管理综合行政执法局 对政协邢台市第十四届委员会 第四次会议第787号提案的答复

民盟邢台市委：

贵委提出的“关于雨季襄都路排水不畅的问题”提案收悉，现答复如下：

襄都路主要积水路段为：团结大街至泉南大街段。积水主要原因为：襄都路为主城区污水管网末端，污水由提升泵站输送至市污水处理厂，由于通往市污水处理厂该段管网年久失修，老化严重，无法满负荷输送至污水处理厂，污水超出污水泵站提升能力后，溢出路面造成该区域积水。

为解决上述问题，我局已谋划了污水分区项目，将开元路以西区域污水通过自流方式输送至位于森林公园内的市污水处理厂，同时将市污水处理厂处理完的污水排入北畅春河，以期缓解襄都路污水管网压力。

感谢您对城市管理工作的关心和支持!

2024年5月20日



领导签发：姜志远

联系人及电话：尚延涛 2223766

抄送：市政府办公室，市政协提案委员会。